

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 112/07/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Kłapa rewizyjna do okrągłych kanałów wentylacyjnych: IPR
Uniwersalna kłapa rewizyjna do okrągłych kanałów wentylacyjnych: IPR-RRD
Kłapa rewizyjna do kanałów prostokątnych: IPFQ
Uniwersalna kłapa rewizyjna do kanałów prostokątnych: IPFQ-RD

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Informacje identyfikacyjne umieszczone są na etykiecie wyrobu

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Przeznaczone do rewizji kanałów okrągłych i prostokątnych w instalacjach wentylacyjnych

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.
00-719 Warszawa ul. Zwierzyniecka 8b
Tel.: + 48 22 737 40 00, Fax.: + 48 22 737 40 04
Zakład produkcyjny:
05-552 Wola Mrokwowska, Aleja Krakowska 10

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System oceny: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

- 7a Polska Norma wyrobu:

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków – Sieć przewodów- Wymagania dotyczące elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów

- 7b Krajowa ocena techniczna:

Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Zakres średnic kłap okrągłych	80 – 1600 mm	
Zakres wymiarów kłap prostokątnych	180-700 mm	
Kształt i wymiary	Zgodnie ze specyfikacją rysunkową	
Tolerancja wymiarów	Spełnia wymagania	
Wygląd i jakość wykonania	Spełnia wymagania	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Artur Kołacz

Specjalista ds. produktu

.....
(nazwisko i stanowisko)

Wola Mrokwowska 05.07.2017

.....
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)

ALNOR-SYSTEMY WENTYLACJI Sp. z o.o.
ul. Zwierzyniecka 8b, 00-719 Warszawa
tel. +48 22 737 40 00, fax. +48 22 737 40 04
NIP: 521-10-68-747, REGON: 010685817