



Deklaracja Zgodności WE

My S&P Sistemas de Ventilación S.L.U
C/Llevant , 4
08150-Parets del Vallès-Barcelona

oświadczamy, że Deklaracja Zgodności jest wydana w ramach naszej wyłącznej odpowiedzialności i dotyczy produktu opisanego poniżej

Tipo ROOF FANS
TCDH EXD
Numer seryjny All Manufactured
Data oznaczenia CE 05
II 2/-G c II 2G c IIA T3, T4, T5, T6 II 2G c IIB T3, T4, T5, T6
II 2G c IIB+H2 II 2G c IIB+H2 T3, T4, T5, T6 II 3D c 125, 135

Przedmiot deklaracji jest zgodny z odpowiednimi unijnymi przepisami zharmonizowanymi: Dyrektywą ATEX 2014/34/UE, Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE, Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1253/2014 oraz 1254/2014 w sprawie wykonania dyrektywy ErP 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla wentylatorów oraz Dyrektywą 2011/65/UE.

Zastosowano następujące normy zharmonizowane oraz zalecenia techniczne:

EN 1127-1:2007 // EN 13463-1:2009 // EN 13463-5:2003 //
EN 14986:2007 // EN 60204-1:2006 // EN 62311:2008 // EN ISO 12100:2010
//
EN ISO 12499:2008 //EN ISO 13857:2008 //

Przedmiot powyższej deklaracji posiada odpowiednią specyfikację techniczną, złożoną w Oficjalnym Laboratorium J.M. Madariaga LOM, jednostce notyfikowanej nr 0163.

Przedmiot Deklaracji Zgodności nie jest wyposażony w niezbędne środki bezpieczeństwa oraz elementy zabezpieczające przed następującymi zagrożeniami: kontakt z obracającym się wałem lub wirnikiem, zassanie ciała obcego przez wlot oraz jego wyrzucenie na wylocie – nawet gdy wentylator jest wyłączony, dostęp do urządzenia przez nieautoryzowane otwarcie kanałów. Instrukcja obsługi opisuje środki bezpieczeństwa oraz elementy zabezpieczające wymagane podczas instalacji, aby zapewniona była zgodność z normą EN ISO 12499. Zgodność z normą EN ISO 13857 dotyczy środków bezpieczeństwa podczas transportu i instalacji. Odpowiedzialność za zgodność z normą EN ISO 13857 ponosi instalator systemu, w którym zastosowano produkt.

Dyrektor Techniczny jest osobą upoważnioną do skompletowania dokumentacji technicznej zgodnie z rozdziałem A Załącznika VII .

Informacje dodatkowe:

Produkt według projektu jest z założenia nieszkodliwy i spełnia wymagania Dyrektywy EMC 2014/30/UE w odniesieniu do poziomów emisji i odporności na zakłócenia elektromagnetyczne.

Podpisano Carlos Campderrós
S&P Sistemas de Ventilación S.L.U
Enero 2018

