

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE nr 104


1. Producent wyrobu budowlanego: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Okrężna 16
2. Nazwa wyrobu budowlanego: wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych - linia OF - wg załącznika „Wykaz Certyfikowanych Wyrobów- Załącznik do EC - Certyfikatu Zgodności nr 1486-CPD-0264”
3. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu budowlanego: wg załącznika „Wykaz Certyfikowanych Wyrobów- Załącznik do EC - Certyfikatu Zgodności nr 1486-CPD-0264”
4. Specyfikacja techniczna: PN-EN 14303: 2009
5. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego: wg załącznika „Wykaz Certyfikowanych Wyrobów- Załącznik do EC - Certyfikatu Zgodności nr 1486-CPD-0264”
6. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu – Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej (COBR PIB Biuro Certyfikacji), numer jednostki notyfikowanej 1486.
Nr certyfikatu 1486-CPD-0264

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 4

Deklaruję, że wyrób spełnia postanowienia załącznika ZA PN-EN 14303.2009

Gliwice 03/01/2011

Henryk Kwapisz



Menadżer Działu Technicznego
Isover&Rigips

(integralną częścią dokumentu jest załącznik „Wykaz Certyfikowanych Wyrobów- Załącznik do EC - Certyfikatu Zgodności nr 1486-CPD-0264”)

Lp.	Nazwa wyrobu / Product Name Wydano po raz pierwszy / ostatnia zmiana First issued / Last updated	Zakres stosowania Scope	Kod oznaczenia Designation code	Zakres grubości Thickness range [mm]	Współczynnik przewodzenia ciepła Thermal conductivity [W/(m*K)]	Klasa reakcji na ogień Reaction to fire
1.	Ventilam ALU 29-12-2010 / 20-12-2012	Izolacja termiczna, akustyczna i przeciwkondensacyjna urządzeń i instalacji wyposażenia budynków / Thermal and acoustic insulation and vapour barrier for building equipment.	MMW – EN 14303 – T5 – ST(+) 250 – AW0,5 MMW – EN 14303 – T5 – ST(+) 250 – AW0,8 MMW – EN 14303 – T5 – ST(+) 250 – AW1,0	20 – 49 50 – 79 80 – 100	0,038 temp. 10 °C 0,043 temp. 40 °C 0,058 temp. 100 °C 0,076 temp. 150 °C 0,081 temp. 200 °C 0,109 temp. 250 °C	A2-s1, d0
2.	ML-3 18-01-2011 / 20-12-2012	Izolacja termiczna, akustyczna i przeciwkondensacyjna urządzeń i instalacji wyposażenia budynków / Thermal and acoustic insulation and vapour barrier for building equipment.	MMW – EN 14303 – T5 – ST(+) 250 – AW0,5 MMW – EN 14303 – T5 – ST(+) 250 – AW0,8 MMW – EN 14303 – T5 – ST(+) 250 – AW1,0	20 – 49 50 – 79 80 – 100	0,038 temp. 10 °C 0,043 temp. 40 °C 0,058 temp. 100 °C 0,076 temp. 150 °C 0,081 temp. 200 °C 0,109 temp. 250 °C	A2-s1, d0