

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Deklaracja zgodności nr SG-02-OF  
Z dnia 3 kwietnia 2012 r.

1. Producent wyrobu budowlanego: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.  
44-100 Gliwice, ul. Okrężna 16  
Adres zakładu produkcyjnego: 44-100 Gliwice, ul. Okrężna 16, Polska
2. Opis wyrobu **Ventilam Alu Plus / ML-3 Plus**, samoprzylepna mata z wełny mineralnej z włókien szklanych o układzie lamelowym jednostronnie pokryta warstwą folii aluminiowej; w grubościach: 20-50 mm, do izolacji cieplnej i akustycznej kanałów wentylacyjnych oraz rurociągów, zbiorników i cystern; wymienników ciepła, w których temperatura nośników nie przekracza 50°C.



- Reakcja na ogień – **klasa B -s1, d0**, klasyfikacja obowiązuje do zastosowań końcowych zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz jak dla wyrobu „niezapalnego, niekapiącego i nieodpadającego pod wpływem ognia oraz nierozprzestrzeniającego ognia” wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75 z 12 kwietnia 2002r, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

- Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła:  $\lambda_D$  w zależności od średniej temperatury izolacji:

$$\lambda_{10} = 0,039 \text{ W/(mK)}$$

$$\lambda_{50} = 0,047 \text{ W/(mK)}$$

$$\lambda_{100} = 0,060 \text{ W/(mK)}$$

$$\lambda_{150} = 0,077 \text{ W/(mK)}$$

- Maksymalna temperatura stosowania - **50°C**

- Klasa tolerancji wymiarowej – **T5**

Kod oznaczenia: grubości 20-40: **MW-EN14303-T5-ST(+)-510-AW0,5**

grubość 50: **MW-EN14303-T5-ST(+)-510-AW0,8**

3. Postanowienia, którym odpowiada wyrób: załącznik ZA.1 normy PN-EN 14303: 2009
4. Szczególne warunki jakie powinny być uwzględnione przy zastosowaniu wyrobu: Temperatura montażu od +5°C do +35°C. Przed montażem powierzchnia izolowana powinna być oczyszczona i odtłuszczona.
5. Nazwa i adres laboratoriów notyfikowanych: Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej, 40-157 Katowice, Al. W. Korfantego 193A; Instytut Techniki Budowlanej, ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny z postanowieniami wskazanymi w pkt. 3.

Warszawa, 03/04/2012

**Piotr Wereski**  
**Menadżer Działu Technicznego**  
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.

*Piotr Wereski*

Piotr Wereski

Menadżer Działu Technicznego Isover & Rigips



Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.

Ul. Okrężna 16 • 44-100 Gliwice • Tel. +48 32 339 63 00 • Faks +48 32 339 64 44 • www.isover.pl

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000086064 • Kapitał zakładowy: 314 627 500 PLN • NIP: 522-01-01-585